


MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

RS 589 T/2017



Dirección de Redes Sanitarias y Gas

BR 70 a BR 71 D= Ø 160 mm Lc= 65.00 m P=3.54 ‰
BR 71 a BR 72 D= Ø 160 mm Lc= 64.00 m P=5.73 ‰
BR 72 a BR 73 D= Ø 160 mm Lc= 64.00 m P=6.71 ‰

Calle : Pública N°17 de Calle Pública N°16 a Calle Pública N°30

Colectora P.V.C. Ø 160mm

N° de Conexiones : 15

Contratista: HIDROMAT S.A.

HABILITACIÓN DE LA RED CLOACAL SUPEDITADA A OBRA DE NEXO
NO CONECTAR A LA CLOACA HASTA AVISO DE LA DESARROLLISTA.
PODRÁ HACER POZO Y CÁMARA SÉPTICA

