


MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

RS 649 T/2019



Dirección de Redes Sanitarias y Gas

BR 114 a BR 92 D= Ø 160 mm Lc= 62.00 m P=3.87 ‰
BR 92 a BR 70 D= Ø 160 mm Lc= 62.00m P=5.28 ‰
BR 70 a BR 44 D= Ø 160 mm Lc= 63.00m P=5.34‰

Calle : Pública Nº26 de Calle Pública Nº19 a Calle Pública Nº5

Colectora P.V.C. Ø 160mm

Nº de Conexiones : 22

Contratista: HIDROMAT S.A.

HABILITACIÓN DE LA RED CLOACAL SUPEDITADA A OBRA DE NEXO
NO CONECTAR A LA CLOACA HASTA AVISO DE LA DESARROLLISTA.
PODRÁ HACER POZO Y CÁMARA SÉPTICA

