


MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

RS 589 T /2017

Dirección de Redes Sanitarias y Gas

BR 131 a BR 132 D= Ø 160 Lc= 55.00m P=4.00 ‰



Calle : Pública Nº31 de Calle Pública Nº4 a Calle Pública Nº6

Colectora P.V.C. Ø 160mm

Nº de Conexiones : 5

HABILITACIÓN DE LA RED CLOACAL SUPEDITADA A OBRA DE NEXO
NO CONECTAR A LA CLOACA HASTA AVISO DE LA DESARROLLISTA.
PODRÁ HACER POZO Y CÁMARA SÉPTICA

Contratista: HIDROMAT S.A.

