

BR 115 a BR 116 D= Ø 160mm Lc= 55.00m P=16.1 %
BR 116 a BR 117 D= Ø 160mm Lc= 53.00m P=16.9 %

HABILITACIÓN DE LA RED CLOACAL SUPEDITADA A OBRA DE NEXO
NO CONECTAR A LA CLOACA HASTA AVISO DE LA DESARROLLISTA.
 PODRÁ HACER POZO Y CÁMARA SÉPTICA.
 BUSCAR ACOMETIDA SOBRE LINEA DE CORDON VEREDA, CON POZO
 DE 1.00m DE DIAMETRO Y 1.50m DE PROFUNDIDAD.

N° de Conexiones : 12

Contratista: HIDROMAT S.A.

[illegible]