

INFORME DE CALIDAD DEL AIRE PERFORMANCE TEST

EDIFICIO CORPORATIVO EDISUR

WELL v2



GREEN GROUP
SUSTAINABILITY CONSULTING



Fecha de Informe: 26/11/24

Realizado por: Green Group, Sustainability Consulting

Copyright © 2024 Green Group Sustainability Consulting.

Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción o distribución total o parcial del contenido de este documento sin el permiso por escrito de Green Group Sustainability Consulting. Ni Green Group Sustainability Consulting ni ninguno de sus empleados ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, ni asume ninguna responsabilidad legal por la exactitud, integridad o utilidad de cualquier dato, información, método, producto o proceso divulgado en este documento o representa que su uso infringirá cualquier derecho de propiedad privada, incluidos, entre otros, patentes, marcas registradas o derechos de autor.

INTRODUCCIÓN

El presente informe detalla los resultados de las pruebas de aire realizadas, de acuerdo a los muestreos y evaluaciones llevadas a cabo por Green Group junto con el laboratorio BELQUIM durante la visita realizada al Edificio Corporativo Edisur el día 17 de Julio de 2024.

PUNTOS DE MUESTREO

Se han tomado muestras de aire de tres puntos del edificio:

- 1) SUM (PB)
- 2) Oficina General (P1)
- 3) Oficina Particular (P2)

Las muestras fueron tomadas por el responsable del laboratorio BELQUIM con asistencia de Green Group, bajo los parámetros y protocolos indicados por WELL y la normativa local sobre pruebas de calidad del agua.

PARÁMETROS ESTUDIADOS

En todos los puntos de muestreo, se estudiaron los siguientes parámetros de acuerdo a sus requerimientos asociados a la normativa WELL:

- 4) Compuestos Orgánicos Volátiles Básicos (Benceno, Formaldehído, Tolueno)
- 5) Compuestos Orgánicos Volátiles Adicionales (Acetaldehído, Acrilonitrilo, Naftaleno)

La siguiente sección detalla los resultados obtenidos en cada punto de medición.

RESULTADOS DE PRUEBAS

Parámetro	Punto de Medición 1	Punto de Medición 2	Punto de Medición 3
Benceno	< 0,003 µg	< 0,003 µg	< 0,003 µg
Formaldehido	< 0,009 µg	< 0,009 µg	< 0,009 µg
Tolueno	< 0,05 µg	< 0,05 µg	< 0,05 µg
Acetaldehído	< 0,14 µg	< 0,14 µg	< 0,14 µg
Acrilonitrilo	< 0,005 µg	< 0,005 µg	< 0,005 µg
Naftaleno	< 0,009 µg	< 0,009 µg	< 0,009 µg